

ULTERIORI OBBLIGHI APPARECCHIATURE CONTENENTI F-GAS

Nel caso in cui le apparecchiature di refrigerazione, dei condizionamento d'aria, delle pompe di calore, compresi i circuiti e gli impianti fissi di protezione antincendio abbiano un quantitativo di gas:

- **pari o superiore a 5 tonnellate di CO₂ equivalente** (pari o superiore a 3 kg) **e inferiore a 50 tonnellate di CO₂ equivalente** (sino a 30 kg) è previsto che l'operatore debba far effettuare la **verifica delle perdite con cadenza annuale**;

Sono escluse dal controllo annuale le apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 10 tonnellate di CO₂ equivalente (meno di 6 kg) di gas fluorurati a effetto serra;

- **pari o superiore a 50 tonnellate di CO₂ equivalente** (pari o superiore a 30 kg) **e inferiore a 500 tonnellate di CO₂ equivalente** (sino a 300 kg) è previsto che l'operatore debba far effettuare la **verifica delle perdite con cadenza semestrale**;
- **pari o superiore a 500 tonnellate di CO₂ equivalente** (pari o superiore a 300 kg) è previsto che l'operatore debba far effettuare la **verifica delle perdite con cadenza trimestrale**.

In caso di perdita dell'apparecchiatura soggetta a controlli l'operatore deve far effettuare un ulteriore controllo delle perdite entro un mese dalla data dell'effettuazione della riparazione.

Possono effettuare gli interventi d'installazione, di manutenzione o di riparazione delle apparecchiature e degli impianti in questione, solamente le **imprese che sono iscritte in un apposito registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate FGAS**.